



## PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Płock, 2016-06-16

WGD-IV.6630.166.2016.EP

PROTOKÓŁ NR WGD-IV.6630.166.2016  
NARADY KOORDYNACYJNEJ

dotyczącej uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady : **przyłącze ciepłe**

Lokalizacja obiektu : Płock, ul. Strzelecka

Wnioskodawca : Projektowanie - Nadzór- Doradztwo Sęczkowski Tomasz  
ul. Grabina 47/10 09-520 Łąck

Nr pisma: ---- z dnia: 2016-06-14

Data wpływu wniosku : 2016-06-14

Sposób przeprowadzenia narady : w formie zebrania zainteresowanych podmiotów.

Termin narady : 2016-06-16.

Miejsce narady : Urząd Miasta Płocka 09-400 Płock pl.Stary Rynek 1.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyła Ewa Piasecka - Główny Specjalista Koordynator Zespołu Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu.

## Informacja:

1. Przedmiotem narady jest wyłącznie usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Rozwiązania techniczne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
2. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U.z 2015r. poz.520 z późn.zm.).

**Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej :****1.ORANGE POLSKA S.A. (stanowisko przesłane drogą e- mailową) - Bez uwag.****2.ENERGA-OPERATOR SA ODDZIAŁ w Płocku ul.Wyszogrodzka 106**

- 1) W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z liniami kablowymi prace ziemne należy prowadzić ręcznie pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia do nadzorowania tego typu prac zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych obowiązującej na terenie działania ENERGA-OPERATOR SA.
- 2) Powiadomić pisemnie o terminie rozpoczęcia prac oraz uzgodnić harmonogram niezbędnych wyłączeń linii kablowych SN-15kV z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Kable zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi (koloru czerwonego –kable SN, koloru niebieskiego-kable nN ).
- 3) Przed zasypaniem zgłosić do odbioru do ENERGA- OPERATOR SA Oddział w Płocku – Dział Zarządzania Eksploatacją Płock.

-VERTE-

## UCZESTNICZY NARADY KOORDYNACYJNEJ

WGD-IV.6630.166.2016

L.p	NAZWA INSTYTUCJI	IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA	PODPIS
1	Energa Operator SA O/Płock	Włodzimierz Wędzik	nieczytelny
2	Energa Oświetlenie Sp. z o.o.	Marek Burdyka	nieczytelny
3	Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.	Anna Szatkowska	nieczytelny
4	MZD	Maria Goździkowska	nieczytelny
5	Orange Polska S.A.	Marek Łakomy	nieobecny - stanowisko przesłane drogą e-mail
6	Urząd Miasta Płocka Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta WRM IV	Grzegorz Dziwota	nieczytelny 17.06.2016
7	Urząd Miasta Płocka Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta WRM III	Danuta Janiszewska	nieczytelny
8	Urząd Miasta Płocka Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta WRM VII	Marek Walczak	nieczytelny
9	Petrotel Sp. z o.o.	Piotr Maciejewski	nieczytelny
10	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	Anna Szczęsna	nieczytelny
11	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. RDG Płock	Zbigniew Kacprzyński	nieczytelny
12	Wodociągi Płockie Sp. z o.o.	Tomasz Strzałkowski	nieczytelny
13	WZMiUW O/Płock	Urszula Cendlewska	nieczytelny
14	WNISKODAWCA		nieobecny
15	Urząd Miasta Płocka Wydział Kształtowania Środowiska	Małgorzata Małkiewicz	nieczytelny

Podmioty zarządzające sieciami uzbrojenia terenu, zawiadomione o naradzie koordynacyjnej nieobecne na niej: ORANGE POLSKA SA.

Z up. Prezydenta Miasta Płocka

Ewa Piasecka  
Główny Specjalista - Koordynator  
Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe i podpis  
Przewodniczącego Narady Koordynacyjnej)

Na podstawie oim 3  
Ustawy z dnia 16.11.2006 r.  
Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.  
Nie podlega/wyłączone z opłaty skarbowej

Data, podpis i pieczęć pracownika  
14.06.2016  
PRZEWODNICZĄCY  
Narady Koordynacyjnej  
Ewa Piasecka  
Główny Specjalista - Koordynator