

Projekt instalacji wentylacji dla wykonania
remontu, przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku administracyjnego
WSPRiTS w Płocku przy ulicy Gwardii Ludowej 5 na potrzeby działalności edukacyjnej w
zakresie ratownictwa medycznego oraz dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych

NAZWA:	WSPRiTS w Płocku
ADRES OBIEKTU:	ul. Gwardii Ludowej 5 09-400 Płock
STADIUM:	PB+PW
BRANŻA:	Kosztorys Nakładczy (Przedmiar)
INWESTOR:	WSPRiTS w Płocku ul. Gwardii Ludowej 5 09-400 Płock
ILOŚĆ EGZEMPLARZY:	2 + Archiwum CD

AUTORZY
OPRACOWANIA:

Projektant branży
sanitarnej:

mgr inż. arch. Piotr Brzeski
upr. proj. Nr MA/003/03
Inż. Teresa Strzelecka
upr. proj. Nr 5/90, 82/94

PŁOCK, WRZESIEŃ 2010

Lp.	Podst	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
1	analiza indywidualna	Przewody wentylacyjne giętkie DEFLEX o śr. 150 mm 22,0*3,14*0,15	m ²		
			m ²	10,362	
				RAZEM	10,362
2	analiza indywidualna	Przewody wentylacyjne giętkie DEFLEX o śr. 200 mm 2,0*3,14*0,20	m ²		
			m ²	1,256	
				RAZEM	1,256
3	analiza indywidualna	Przewody wentylacyjne giętkie DEFLEX o śr. 250 mm 4,0*3,14*0,25	m ²		
			m ²	3,140	
				RAZEM	3,140
4	analiza indywidualna	Kratki kołowe o śr. 150 mm 9,0	szt.		
			szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
5	analiza indywidualna	Kratki kołowe o śr. 250 mm 2,0	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR 2-17 0204-02	Wentylatory promieniowe z polichloru winylu o śr.otworu ssącego 125 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 45 kg) - wentylatory łazienkowe EDM 200 Venture Industries 3,0	szt.		
			szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
7	analiza indywidualna	Turbowent TU o śr. 150 mm 7,0	szt.		
			szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
8	analiza indywidualna	Turbowent TU o śr. 200 mm 1,0	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	analiza indywidualna	Turbowent TU o śr. 250 mm 2,0	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10	analiza indywidualna	Klimatyzator dla pomieszczenia o kubat. 158,67 m ³ (sala konferencyjna) wraz z instal. przyłączeniową.	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
11	analiza indywidualna	Klimatyzator dla pomieszczenia o kubat. 40,58 m ³ (pokój zw. narodowych) z instal. przyłączeniową.	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
12	analiza indywidualna	klimatyzator dla pomieszczenia biurowego o kubat. 38,12 m ³ z instal. przyłączeniową	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
13	analiza indywidualna	klimatyzator dla pomieszczenia biurowego o kubat. 47,91 m ³	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
14	analiza indywidualna	klimatyzator dla serwerowni o kubat. 12,5 m ³ (pomieszczenie w istniejącym budynku przewidz. do remontu) wraz z instal. przyłączeniową	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
	analiza indywidualna	Roleta okienna zewnętrzna montowana na oknach (elewacja zachodnia)	szt	10,000	
				RAZEM	10,000

Z-ca DYREKTORA
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego s. Technicznych-Exploatacyjnych
i Transportu Sanitarnego w Płocku
09-400 Płock, ul. Gwardii Ludowej 5
tel. (024) 262-20-88; fax (024) 267-84-15
Region 610317845; NIP 775-10-02-289

mgr Bekedykt Łykowski
12.10.2010 r.

za pozycje od 10 do 15