

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

prowadzone przez **SP ZOZ WSPRiTS w Płocku**, na: wykonanie usługi **przeгляdu, konserwacji oraz legalizacji i naprawy sprzętu przeciw-pożarowego rozmieszczonego w poszczególnych obiektach oraz ambulansach zespołów ratownictwa medycznego SP ZOZ WSPRiTS w Płocku**, oznaczone znakiem: **TZPiZI-ZO.250/02/U/16**.

Płock, dnia 25.01.2016 r.

**ZATWIERDZIŁ**

SP ZOZ  
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego  
i Transportu Sanitarnego w Płocku  
09-400 Płock, ul. Gwardii Ludowej 5  
tel. (24) 267-84-00, 262-20-88, fax 267-84-15  
Regon 610317845; NIP 774-10-02-289  
-1-

Z-ca DYREKTORA  
ds. Techniczno-Exploatacyjnych

*Zofia Golebiewska*  
mgr Zofia Golebiewska

Dyrektor lub pracownik,  
któremu kierownik, powierzył pisemnie wykonanie  
zastrzeżonych dla siebie czynności.

**I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER FAKSU, DNI I GODZINY PRACY:**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego  
w Płocku ul. Gwardii Ludowej 5, 09-400 Płock.

KRS – 0000029842; NIP 774-10-02-289; REGON - 610317845:

tel. 024-26-78-400; tel. / fax. 024-26-78-415 ;

[www.wspritsplock.pl](http://www.wspritsplock.pl) , e-mail: [pogsekret@poczta.onet.pl](mailto:pogsekret@poczta.onet.pl).

w sprawie zapytania ofertowego e-mail:

[zamowienia@wspritsplock.pl](mailto:zamowienia@wspritsplock.pl) lub [wspritsplockprzetargi@wp.pl](mailto:wspritsplockprzetargi@wp.pl)

godziny urzędowania: **od poniedziałku do piątku w godzinach 7<sup>00</sup> - 14<sup>35</sup>**

**II. TRYB PROWADZENIA POSTĘPOWANIA**

Zapytania ofertowe prowadzone jest zgodnie z dyspozycją art. 4 p-kt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 z póź. zm.) o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO (bez VAT).

**III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZAPYTANIA OFERTOWEGO):**

1. **Przedmiotem zamówienia jest: „przeгляд, konserwacja oraz legalizacja i naprawa sprzętu przeciw-pożarowego rozmieszczonego w poszczególnych obiektach oraz ambulansach zespołów ratownictwa medycznego SP ZOZ WSPRiTS w Płocku”.**
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa *załącznik Nr 3* do zapytania ofertowego a w szczególności:
  - I. Przeгляд i konserwacja gaśnic (w miesiącu: *czerwcu 2016 r., czerwcu 2017 r., czerwcu 2018 r.*):
    1. - gaśnica proszkowa typu ABC - 2 kg w ilości 37 szt.
    2. - gaśnica proszkowa typu BC - 2 kg w ilości 1 szt.
    3. - gaśnica proszkowa typu ABC - 4 kg w ilości 28 szt.
    4. - gaśnica proszkowa typu ABC - 1 kg w ilości 13 szt.
    5. - gaśnica proszkowa typu BC - 1 kg w ilości 18 szt.
    6. - gaśnica proszkowa typu ABC - 6 kg w ilości 7 szt.
    7. - gaśnica śniegowa typu BCE - 20 kg w ilości 2 szt.
    8. - gaśnica śniegowa typu UGSE -2x - 2 kg CO<sup>2</sup> w ilości 2 szt.
  - II. Przeгляд i konserwacja hydrantów wewnętrznych i węży p.pożarowych (w miesiącu: *czerwcu 2016 r., czerwcu 2017 r., czerwcu 2018 r.*):
    1. hydrantów wewnętrznych o średnicy ø 25 - 11 szt.
    2. wąż p. pożarowy - 11 szt.

